



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.ВУ.ОС002/2.Н.01116

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Амфиболин-Верке - Руссланд»
(ООО «ДАВ - Руссланд»)
Адрес: 125493, РОССИЯ, город Москва, улица Авангардная, дом 3.
ОГРН: 1027700588904. Телефон: +74956600849, факс: +74956455799, e-mail: daw@daw-se.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Иностранное производственно-торговое унитарное предприятие «ДИСКОМ»
Адрес: БЕЛАРУСЬ, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В, АПК в районе
Аэропорта «Брест» ВУ-224004.
Телефон: +375162559629, факс: +375162559718

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания»,
ОГРН: 1117746604502,125319, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33 Б, тел. +7(495)481-33-40.
Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.002/2 действительно до 03.08.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Краски водно-дисперсионные для наружных работ
торговой марки «Caparol», марок: Caparol Muresko-plus,
Caparol AcrylFassadenfarbe, Caparol AcrylFassadenfarbe Si,
Caparol Syllitol-plus плотностью от 1,47 до 1,58 г/см³,
расходом 320 мл/м², выпускаемые по технической
документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД-2)
20.30.11.120
код ТН ВЭД ЕАЭС
3209

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2; ГОСТ 30402-96; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк №002592).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-003/06-2018 от 01.06.2018 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.002/2 до 03.08.2018 г. Акт анализа состояния производства № 06-14АПБ/03-2018 от 23.03.2018 г., проведенного ОС ООО «Пожарная Сертификационная Компания», Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.002/2 действительно до 03.08.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.07.2018 по 14.06.2023



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.Н. Горбачев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.А. Медведева

002591



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.ВУ.ОС002/2.Н.01116

Приложение №1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Краски водно-дисперсионные для наружных работ торговой марки «Caparol», марки Caparol Muresko-plus, Caparol AcrylFassadenfarbe, Caparol AcrylFassadenfarbe Si, Caparol Sylitol-plus:		
ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Слабогорючие (Г1) по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Трудновоспламеняемые (В1) по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Малоопасные (Т1) по СНиП 21-01-97.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
М.П.
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.Н. Горбачев

Е.А. Медведева

002592