

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-DE.ПБ25.В.03184
(номер сертификата соответствия)

ТР 1388826
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ДАВ - Руссланд". Адрес: 125493, г. Москва, ул. Авангардная, д. 3. ОГРН: 1027700588904. Телефон +74956600849, факс +74956455799.
(наименование и место нахождения заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ DAW SE. Адрес: 1264, D-64369 Ober-Ramstadt, Germany, Германия. Телефон 06154711710, факс 06154711710.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499) 4098725, info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 03.10.2013 Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покртия для стен и потолков на основе на основе акриловой дисперсии PremiumClean;Indeko-plus; PremiumColor; Malerit; CapadecorVarioStone; CapadecorVarioColl + CapadecorVarioChips CapadecorVarioFinishMatt/Seidenmatt; CapadecorMetallocrylInterior. Толщина сухого слоя не более 0,3 мм. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
23 1600

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ1: группа горючести по ГОСТ 30244 – Г1, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В1, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 - Д1, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 - Т1.
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3209 10 000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 3417-С/ТР от 20.07.2015 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ. RU.ИН14 от 25.08.2010г.;

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДССМТ.RU.OC01.K00581 от 09.09.2014 г. по 09.09.2017 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества "СибМосТест" номер аттестата аккредитации СДССМТ.RU.31068.OC01 от 03.07.2013 г.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.07.2015 по 19.07.2018



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации Ю.Н. Гришин
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) Г.В. Чернецов
подпись, инициалы, фамилия