

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01239/24



## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "СТО" (ООО "СТО"). Место нахождения: Г.МОСКВА. Адрес юридического лица: 117587, Россия, Г. МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, Д. 118, К. 1, ЭТ. 9, ПОМ. ХЛ1, КОМ. 5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1065040040504. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5040072900. Телефон: +79622708060, адрес электронной почты: porovevgeniy@derock.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "СТО" (ООО "СТО"). Место нахождения: Г.МОСКВА. Адрес юридического лица: 117587, Россия, Г. МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, Д. 118, К. 1, ЭТ. 9, ПОМ. ХЛ1, КОМ. 5. ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТО" В Г. ОРЁЛ. Адрес места осуществления деятельности филиала: 302507, Россия, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЛОВСКИЙ РАЙОН, ПЛАТОНОВСКОЕ С/П, УЛ ЧЕШСКАЯ, Д. 6. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1065040040504. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5040072900.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адрес мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение 1, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывает на основе красок водно-дисперсионных для наружных и внутренних работ торговой марки «DeRock»: DeRock DP-40, DeRock DP-50 (расход при нанесении на негорючее основание 0,16-0,25 л/м<sup>2</sup> на один слой), выпускаемой по ТУ 20.30.11-001-96284491-2023. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.30.11.120

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3209 10 000 9

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 10848/РС, 10849/РС от 10.07.2024 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5837-АОП от 15.07.2024 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2); группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

Условия хранения: в сухом месте, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке.

Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.07.2024 по 18.07.2029**



**Руководитель**  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

**Эксперт-аудитор**  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

**Литвинов Вячеслав Алексеевич**

(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)

**Шитиков В.Ю.**

(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)