

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ДЕ.ПБ25.В.03745

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0007502

Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Амфиболин-Верке – Руссланд». Адрес: 125493, г. Москва, ул. Авангардная, д. 3. ОГРН 1027700588904. Телефон: +74956600849. Факс: +74956455799. E-mail: [daw@daw-se.ru](mailto:daw@daw-se.ru).

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«DAW SE». Адрес: 1264, D-64369 Ober-Ramstadt, Германия. Телефон: +496154710. Факс: +496155471222. E-mail: [info@daw.de](mailto:info@daw.de).

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: [info@tpb-sert.ru](mailto:info@tpb-sert.ru). ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Краски интерьерные: «Latex Samt 10», «Latex Satin 20», «Latex Gloss 60». Толщина сухого слоя 0,2 мм. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 23 1600

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3209

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1: группа горючести по ГОСТ 30244 - Г1, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 - В1, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 (п. 4.18) - Д2, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 (п. 4.20) – Т2.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 3966-С/ТР от 20.05.2016 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г.; Схема сертификации: 5с.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДССМТ.RU.OC01.K00581 от 09.09.2014 г. по 09.09.2017 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества "СибМосТест", номер аттестата аккредитации СДССМТ.RU.31068.OC01 от 03.07.2013 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.05.2016 по 19.05.2021

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Э.М. Зуев

инициалы, фамилия

С.А. Галайчук

инициалы, фамилия

